

VšĮ LŽŪKT Laboratorija  
Stoties g. 7-1, Akademija, Kėdainių r.  
Tel. 8 682 38503  
Leidimo Nr. 1596110

### TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 20/27

Užsakovas: UAB „Baisogalos bioenergija“, Stoties g. 11A, Pakiršinsys, LT-82297 Radviliškio r.  
Tyrimų objektas: Baisogalos, Pakiršinio VĮ  
Mėginių paėmimo data : 2020 03 04

Eil.Nr.	Mėginio ėmimo vieta, Nr.	Mėginio rūšis	Mėginio registracijos Nr.	Ėmimo laikas, val:min	Indo Nr.	Indo talpa l	pH	BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	Bendrasis N, mg/l	Bendrasis P, mg/l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							LST ISO 10523:2012	LAND 47-1:2007	LAND 59:2003	LAND 58:2003
1	Baisogalos VĮ	NT	163	08:30		1,5	7,3	12,6	27,3	4,78
2	Pakiršinio VĮ	NT	164	09:00		1,5	7,8	6,8	-	-

NT – nuotekos, PV - paviršinis vanduo, LD – lietaus nuotekos, GR- požeminis vanduo, DR – drenažo vanduo, “<“ – mažiau kaip nustatyta riba

Laboratorijos vedėja \_\_\_\_\_ Lina Šmakovienė

2020 m. \_\_\_\_ 03 \_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ 13 \_\_\_\_ d.

TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 20/61

Užsakovas: UAB „Baisogalos bioenergija“, Stoties g. 11A, Pakiršinsys, LT-82297 Radviliškio r.

Tyrimų objektas: Baisogalos, Pakiršinio VĮ

Mėginių paėmimo data : 2020 06 08

Eil.Nr.	Mėginio ėmimo vieta, Nr.	Mėginio rūšis	Mėginio registracijos Nr.	Ėmimo laikas, val:min	Indo Nr.	Indo talpa l	pH	BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	Bendrasis N, mg/l	Bendrasis P, mg/l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							LST ISO 10523:2012	LAND 47-1:2007	LAND 59:2003	LAND 58:2003
1	Baisogalos VĮ	NT	362	08:30		1,5	8,2	13,9	39,8	6,50
2	Pakiršinio VĮ	NT	363	09:00		1,5	7,8	19,5	-	-

NT – nuotekos, PV - paviršinis vanduo, LD – lietaus nuotekos, GR- požeminis vanduo, DR – drenažo vanduo, “<” – mažiau kaip nustatymo riba

Laboratorijos vedėja

Lina Šmakovienė

2020 m. 06 mėn. 17 d.



TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 20/115

Užsakovas: UAB „Baisogalos bioenergija“, Stoties g. 11A, Pakiršinsys, LT-82297 Radviliškio r.

Tyrimų objektas: Baisogalos, Pakiršinio VĮ

Mėginių paėmimo data : 2020 09 08

Eil.Nr.	Mėginio ėmimo vieta, Nr.	Mėginio rūšis	Mėginio registracijos Nr.	Ėmimo laikas, val:min	Indo Nr.	Indo talpa l	pH	BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	Bendrasis N, mg/l	Bendrasis P, mg/l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							LST ISO 10523:2012	LAND 47-1:2007	LAND 59:2003	LAND 58:2003
1	Baisogalos VĮ	NT	551	12:00		1,5	7,6	21,0	15,6	2,30
2	Pakiršinio VĮ	NT	552	12:30		1,5	7,7	15,8	-	-

NT – nuotekos, PV - paviršinis vanduo, LD – lietaus nuotekos, GR- požeminis vanduo, DR – drenažo vanduo, “<” – mažiau kaip nustatyto riba

Laboratorijos vedėja



Lina Šmakovienė

2020 m. 09 mėn. 16 d.